

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Nr. O.R.C. J16/181/2011

C.U.I. : RO 28001235

Adresa : Calea Bucuresti nr.51, telefon/fax 0251410696

Nr 0915 / 02.05 - 2017

APROB,
ADMINISTRATOR
Maracine Alin Madalin



CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE VERIFICARE A INSTALATIILOR ELECTRICE DE CAPTARE SI SCURGERE LA PAMANT IMPOTRIVA TRASNETELOR, IDENTIFICAREA SI MASURAREA REZISTENTEI DE DISPERSIE A PRIZELOR DE PAMANT

COD CPV: 50710000-5

A. OFERTA TEHNICA trebuie sa fie raspunsul punctual la urmatoarele cerinte pe care trebuie sa le indeplinesca prestatorul :

1. Sa fie autorizat de organele competente in domeniul A.N.R.E. pentru a presta activitati de reparatii si verificari la instalatiile electrice de captare si scurgere la pamant impotriva trasnetelor, identificarea si masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant. In acest sens trebuie sa prezinte copii ale autorizatiei de reparatii si verificari la instalatiile electrice de captare si scurgere la pamant impotriva trasnetelor, identificarea si masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant
2. Sa se asigure pentru reparatii piese de schimb noi. Lista operatiilor ce se vor efectua este prezentata in anexa nr.1 la caietul de sarcini.
3. Se vor elibera buletine de verificare pentru fiecare priza de pamant. Valabilitatea buletinelor se va da conform PE116; Normativ 17. Verificarile pentru prizele de pamant la cladiri si spatii si pentru instalatiile de captare si scurgere la pamant impotriva trasnetelor se vor face anual, conform graficului anexat.
4. In procesul verbal de receptie incheiat la terminarea lucrarilor se va consemna numarul prizelor de pamant pentru care s-au prestat serviciile de verificare, masurare si/sau reparare.
5. Sa raspunda si sa rezolve in termen de 6 - 8 ore solicitarile beneficiarului privind sesizarile unor defectiuni in piete, inclusiv in zilele de sambata si duminica si sarbatorile legale, deoarece pietele si targul municipiului Craiova functioneaza permanent.
6. Sa respecte programul de verificari la instalatiile electrice de captare si scurgere la pamant impotriva trasnetelor, identificarea si masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant conform contractului ce va fi incheiat intre parti.

7. Sa execute lucrari de buna calitate.
8. Sa aiba dotarea necesara pentru interventii la piete si targ.

B. OFERTA FINANCIARA trebuie sa cuprinda :

1. Tarifele de verificari la instalatiile electrice de captare si scurgere la pamant impotriva trasnetelor, identificarea si masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant pentru fiecare tip de priza, (fara TVA).

2. Tarifele de construire si masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant pentru fiecare tip de priza, (fara TVA).

- tarifele de reparatii si construire se vor fundamenta pe baza unui deviz intocmit pe operatii.

3. Valoarea contractului rezulta din inmultirea numarului de prize de pamant verificate, masurate, construite cu tarifele oferite (fara TVA).


4. Categoriile de prize de pamant :

- prize de pamant pentru cladiri, spatii - 23 buc.
- prize de pamant la sistemele de protectie impotriva trasnetelor - 6 buc.

Facturile in original vor fi depuse la secretariatul beneficiarului insotite de procesele verbale de receptie, in vederea inregistrarii si certificarii in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii.

Neindeplinirea oricarei cerinte din caietul de sarcini de catre prestator, da posibilitatea achizitorului de a rezilia contractul de servicii.

Intocmit
Insp. Spec. Stefan Ioan



S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Nr. O.R.C. J16/181/2011

C.U.I. : RO 28001235


Adresa : Calea Bucuresti nr.51,telefon/fax 0251410696

GRAFIC PRESTARI SERVICII VERIFICARE A INSTALATIILOR ELECTRICE DE CAPTARE SI SCURGERE LA PAMANT SI MASURARE REZISTENTA DE DISPERSIE A PRIZELOR DE PAMANT

| Nr. Crt | Obiect | Cantitate | Perioada executarii | Punct de lucru |
|---------|--|-----------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Verificare/masurare rezistenta de dispersie a prizelor de pamant la instalatie electrica | 16 buc | Mai – 2016 | Piata Centrala |
| 2 | Verificare/masurare rezistenta de dispersie a prizelor de pamant la instalatie electrica | 1 buc | Mai – 2016 | Piata Orizont |
| 3 | Verificare/masurare rezistenta de dispersie a prizelor de pamant la instalatie electrica | 2 buc | Mai – 2016 | Piata Craiovitita-Big |
| 4 | Verificare/masurare rezistenta de dispersie a prizelor de pamant la instalatie electrica | 1 buc | Mai – 2016 | Piata Valea Rosie |
| 5 | Verificare/masurare rezistenta de dispersie a prizelor de pamant la instalatie electrica | 3 buc | Februarie – 2018 | Targ Municipal |

| | | | | |
|---|---|-------|------------------|---------------------|
| 6 | Verificare/masurare rezistenta de dispersie a prizelor de pamant (paratrasnete) | 3 buc | Decembrie - 2017 | Piata Centrala |
| 7 | Verificare/masurare rezistenta de dispersie a prizelor de pamant (paratrasnete) | 1 buc | Decembrie - 2017 | Piata Craiovită_Big |
| 8 | Verificare/masurare rezistenta de dispersie a prizelor de pamant (paratrasnete) | 2 buc | Februarie - 2018 | Targ Municipal |

Intocmit
Insp.spec. Stefan Ioan



EXEMPLU DEVIZ

PENTRU VERIFICAREA SI MASURAREA PERIODICA A REZISTENTEI DE
DISPERSIE A PRIZELOR DE PAMANT PRECUM SI VERIFICAREA
CONTINUITATII PRIZELOR DE PAMANT, SISTEMELOR DE PROTECTIE
IMPOTRIVA TRASNETELOR.

- operatii pregatitoare efectuării măsurării rezistenței de dispersie a prizei de pamant, identificare priza de pamant și construire priza de pamant unde este cazul, demontare piesa de separatie, curățire suprafața de contact, materiale ce se vor folosi la construirea prizelor de pamant;

- operația de măsurare a rezistenței de dispersie a prizei de pamant, continuitati;

- montare piesa de separatie, ungere, înlocuire suruburi piulite, seibi unde este cazul, vopsit până după pisa de separatie;

- cheltuieli transport materiale auxiliare.